別記第二号（Ａ４）
【油圧エレベーター】

検査結果表

（第1第1項第2号に規定する昇降機）

		氏名	検査者番号
当該検査に関与した検査者	代表となる検査者		
	その他の検査者		

昇降機番号	

番号	検査項目				検査結果 指摘なし	要重点点検	要是正	既存不適格	担当検査者番号
1	**機械室(機械室を有しないエレベーターにあっては、共通)**								
(1)	機械室への通路及び出入口の戸								
(2)	機械室内の状況並びに照明装置及び換気設備等								
(3)	救出装置								
(4)	制御器	開閉器及び遮断器							
(5)	制御器	接触器、継電器及び運転制御用基板	電動機主回路接触器の主接点 主接点を目視等により確認 フェールセーフ設計 （ 該当する・該当しない ） 交換基準 イ. 製造者が指定する交換基準 （ ） ロ. やむを得ない事情により、検査者が設定する交換基準 （ ）	適 ・否 ・確認不可 最終交換日 年 月 日					
(6)	制御器	ヒューズ							
(7)	制御器	絶縁 電動機の回路 （ 300V以下 ・ 300V超 ）		MΩ					
		制御器等の回路の300Vを超える回路		MΩ					
		制御器等の回路の150Vを超え300V以下の回路		MΩ					
		制御器等の回路の150V以下の回路		MΩ					
(8)	制御器	接地							
(9)	空転防止装置								
(10)	階床選択機								
(11)	油圧パワーユニット	電動機及びポンプ							
(12)	油圧パワーユニット	圧力計							
(13)	油圧パワーユニット	安全弁	常用圧力銘板値(MPa) 作動圧力測定値(MPa)	常用圧力の % 常用圧力の %					
(14)	油圧パワーユニット	逆止弁							
(15)	油圧パワーユニット	流量制御弁							
(16)	油圧パワーユニット	油タンク及び圧力配管							
(17)	油圧パワーユニット	作動油温度抑制装置							
(18)	ストップバルブ								
(19)	高圧ゴムホース								
(20)	駆動装置等の耐震対策								
2	**共通**								
(1)	圧力配管								
(2)	調速機	過速スイッチの作動速度 （定格速度の %）		m/min					
	調速機	キャッチ作動速度 （定格速度の %）		m/min					

建築物等の名称:　　登録番号

【油圧エレベーター】

番号	検査項目				検査結果				担当検査者番号
					指摘なし	要重点点検	要是正	既存不適格	
(3)	主索又は鎖	主索	径の状況 最も摩耗した主索の番号　（　　） 直径（　　mm）　未摩耗直径（　　mm）	%					
			素線切れ 最も摩損した主索の番号　（　　） 該当する素線切れ判定基準　（　　） 素線切れが生じた部分の断面積の割合 70%超　・　70%以下	1よりピッチ内の素線切れ数　本 1構成より1ピッチ内の最大の素線切れ数　本					
			錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分 （あり　・　なし） 谷部が赤錆色に見える主索の番号　（　　） 直径（　　mm）　未摩耗直径（　　mm） 該当する錆及び錆びた摩耗粉判定基準（　　）	% 1構成より1ピッチ内の最大の素線切れ数　本					
			主索本数（　　本） 要重点点検の主索の番号　（　　）　要是正の主索の番号（　　）						
		鎖	摩耗　最も摩耗した鎖の番号（　　） 測定長さ（　　mm）　基準長さ（　　mm）	伸び　%					
			鎖本数（　　本） 要重点点検の主索の番号　（　　）　要是正の主索の番号（　　）						
(4)	主索又は鎖の張り								
(5)	主索又は鎖及び調速機ロープの取付部								
(6)	主索又は鎖の緩み検出装置								
(7)	はかり装置								
(8)	プランジャー								
(9)	プランジャーストッパー								
(10)	シリンダー								
(11)	防火区画貫通部								
(12)	速度	定格速度（上昇）（　　m／min） 定格速度（下降）（　　m／min）		上昇　m/min 下降　m/min					
(13)	戸開走行保護装置								
(14)	地震時等管制運転装置								
(15)	降下防止装置								
(16)	換気設備等								
(17)	制御盤扉								
3	かご室								
(1)	かごの壁又は囲い、天井及び床								
(2)	かごの戸及び敷居								
(3)	かごの戸のスイッチ								
(4)	戸開き状態において作動する予圧装置								
(5)	床合わせ補正装置及び着床装置 （戸開き状態において作動する再床合わせ装置：有　・　無）								
(6)	ドアゾーン行き過ぎ制限装置								
(7)	車止め、光電装置等								
(8)	かご操作盤及び表示器								
(9)	外部への連絡装置								

建築物等の名称:　　登録番号

番号	検査項目			検査結果				担当検査者番号
				指摘なし	要重点点検	要是正	既存不適格	
(10)	かご内の停止スイッチ							
(11)	用途、積載量及び最大定員の標識							
(12)	かごの照明装置							
(13)	停電灯装置							
(14)	かごの床先							
4	かご上							
(1)	かご上の停止スイッチ							
(2)	頂部安全距離確保スイッチ							
(3)	上部リミット(強制停止)スイッチ							
(4)	プランジャーリミットスイッチ							
(5)	プランジャーストッパーで停止したときのかごの頂部すき間		mm					
(6)	頂部綱車							
(7)	プランジャー頂部綱車及び鎖車							
(8)	プランジャーのガイドシュー等							
(9)	調速機ロープ	径の状況 直径　(　　mm)　　未摩耗直径(　　mm)	%					
		素線切れ 該当する素線切れ判定基準　(　　) 素線切れが生じた部分の断面積の割合 70%超　・　70%以下						
		錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分 (　あり・　なし　) 直径　(　　mm)　　未摩耗直径(　　mm) 該当する錆及び錆びた摩耗粉判定基準　(　　)	%					
(10)	かごの非常救出口							
(11)	かごのガイドシュー等							
(12)	ガイドレール及びレールブラケット							
(13)	施錠装置							
(14)	昇降路における壁又は囲い							
(15)	乗り場の戸及び敷居							
(16)	昇降路内の耐震対策							
(17)	移動ケーブル及び取付部							
(18)	かごの戸の開閉機構							
(19)	かごの枠							
5	乗り場							
(1)	押しボタン等及び表示器							
(2)	非常解錠装置							
(3)	乗り場の戸の遮煙構造							
(4)	昇降路の壁又は囲いの一部を有しない部分の構造							
(5)	屋上の昇降路の開口部の戸							
(6)	屋上の柵及び警報装置							
(7)	制御盤扉							

建築物等の名称:　　登録番号

【油圧エレベーター】

番号	検査項目			検査結果				担当検査者番号
				指摘なし	要重点点検	要是正	既存不適格	
6	ピット							
(1)	保守用停止スイッチ							
(2)	底部安全距離確保スイッチ							
(3)	下部ファイナルリミットスイッチ及びリミット(強制停止)スイッチ							
(4)	緩衝器又は緩衝材	型式　ばね式　・　油入式　・　緩衝材						
		劣化の状況	適　・　否					
		作動油の状況　(油入式のものに限る。)	適　・　否					
		油量の状況　(油入式のものに限る。)	適　・　否					
(5)	張り車							
(6)	ピット床							
(7)	かご非常止め装置 形式 :　早ぎき式　・　次第ぎき式　・　スラックロープ式							
(8)	かご下綱車							
(9)	シリンダー下の綱車							
(10)	移動ケーブル及び取付部							
(11)	ピット内の耐震対策							
(12)	かごの枠							
7	上記以外の検査項目							

特記事項

番号	検査項目	検査事項	指摘の具体的内容等	改善策の具体的内容等	改善(予定)年月

建築物等の名称:

登録番号