

## 【記入例】

### 昇降機等改善工事完了届

「改善指導書」発行日付を必ず記入する。

平成〇〇年〇〇月〇〇日付で改善指導があった下記事項について

平成〇〇年〇〇月〇〇日に当該工事を完了したので届けます。

平成〇〇年〇〇月〇〇日

改善工事完了後、速やかに提出する。

様

報告日を記入する。

所有者(管理者)

住所・氏名

昇降機等検査員

住所・氏名

電話 ( )

( 交付番号 ) 号

記

建物所在地	東京都〇〇区新宿△△一△△一〇		
建物名称・用途	〇〇ビル 事務所		
昇降機等の内容	1号機 乗用エレベーター (900Kg 13名90m/min) 登録番号2007123123		
改善事項	1(4) 救出装置作動せず。 2(3) 主索素線切れが発生しており交換基準に達しています。 6(6) ピット床面に水が溜まっており保全上支障があります。	改善内容	救出装置用バッテリー及びバッテリー充電装置交換した。 主索(3本)を交換した。 水抜き(防水工事含め)を実施した。
昇降機等検査員意見	救出装置作動状況が良好であることを確認した。 主索交換し良好であることを確認した。 ピット内支障ないことを確認した。	※受付欄	

(注意) ※印のある欄は、記入しないでください。